

Монтаж вентиляционного аппарата RylkAir

Для обеспечения правильной установки вентиляционного аппарата **RylkAir** необходимо соблюдать следующую последовательность:

1. Обозначить на стене места для сверления вентиляционных каналов и отверстий для шурупов нижнего крепления
2. Высверлить в стене вентиляционные каналы
3. Отрезать утолщённые части труб
4. Приготовить трубы необходимой длины
5. Поместить и стабилизировать пластмассовые трубы в вентиляционных каналах в стене
6. Уплотнить щели силиконовой массой или саморасширяющейся строительной пеной
7. Завесить нижнее крепление
8. Закрепить насадку в канале для выходящего воздуха
9. Измерить расстояние от нижнего до верхнего крепления
10. Обозначить пункты сверления отверстий для шурупов верхнего крепления
11. Завесить верхнее крепление на стене
12. Подключить кабель внутреннего электропитания
13. Закрепить вентиляционные решётки с наружной стороны стены

В составляющие части комплекта вентиляционного аппарата **RylkAir** входят:



Для установки аппарата **RylkAir** потребуются пластмассовые трубы (нпр. канализационные) и наружные вентиляционные решётки. По причине разниц в толщине стен и необходимости индивидуального подбора вентиляционной решётки к фасаду здания, эти части в комплект не входят.