



13. Закрывать вентиляционные каналы наружными решётками отдельно или совместно, в зависимости от эстетических требований.

Кабель внутреннего электропитания **10** прикрепить к стене при помощи специальных гвоздей, входящих в комплект.

По окончании монтажных работ все части вентиляционного аппарата **RylkAir**, а также вентиляционные каналы следует тщательно очистить от пыли влажной тряпочкой.

После того, как все вышеуказанные действия будут выполнены, можно замонтировать матерчаую часть теплообменника **RylkAir** в соответствии с инструкцией обслуживания устройства.